

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Birim : Satın alma
Sayı : 29
Konu : Görevlendirme Hak.

29.01.2024

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı Soyadı // Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi No:	
Telefon Ve Faks Numarası	
Varsa Elektronik Posta Adresi	
Ödeme Yapılacak Banka Adı ve İBAN No	

İdaremizce 23/01/2024 Tarih ve 234824198 Sayılı Yazıya İstinaden 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesince temini cihetine gidilen 6 Kalem Sıhhi Tesisat Malzeme Alımı işine ait Birim Fiyat Teklif Mektubudur. İlgilenmeniz Halinde 31/01/2024 Saat 10:00'a kadar E-posta - Fax ve Elden Başvurularınız kabul edilecektir. Teknik Şartnamede Belirtilen belge ve yeterliliklere haiz olmayan teklifler idaremizce kabul edilmeyecek değerlendirme dışı bırakılacaktır. İlgili Yüklenici adı geçen alıma ait teklifini idaremiz onayına sunarken alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabul etmiş sayılır.

- 1-) Teklifimiz .../.../2024 tarihine kadar geçerlidir
- 2-) Söz konusu alım işine ait Mal/Malzeme/Cihaz/Hizmeti Siparişin yapılmasını müteakip en geç gün içerisinde işe başlanılacaktır ve gün içerisinde teslim edilecektir
- 3-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz
- 4-) Teklif konusu işin tamamını -TL. KDV hariç (.....) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.
- Saygılarımızla

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı
1	20 mm PPR Kelepçe	Adet	50		
2	25 mm PPR Kelepçe	Adet	50		
3	20 x 1/2 İç Dişli TE	Adet	50		
4	Asma Rezarvuvar	Adet	10		
5	Dış Dişli Adaptör	Adet	50		
6	Dış Dişli Dirsek	Adet	20		
TOPLAM					

PPR KELEPÇE TEKNİK ŞARTNAME

- Ürün PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip-3 Malzemedan üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün -25 derecede PN25 bara dayanımı olmalıdır.
- Ürün kolay montajlanabilir olmalıdır.
- Ürün -95 derece kullanılabilir olmalı ve 0 derecenin altında buzdan çatlama yapmamalıdır.
- Ürün 25 mm çapında çiftli kelepçe olmalıdır.
- Ürün TS 9937 , TSEN , ISO 15874 , DIN 8077 , DIN 8078 , DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Şenol Yaman
Sorumlu Teknisyen
[Signature]

Niyazi Koc
Sihhi Teknisyen
[Signature]

ASMA REZERVUAR TEKNİK ŞARTNAME


- Ürün duvara alaturka tuvalete montaj için uygun olmalıdır.
- Ürün duvara monte edilebilir olmalıdır.
- Ürün su hacmi en az 8 LT olmalıdır.
- Ürün sert plastik şamandıralı olmalıdır.
- Ürün EN 14055 CL 1 - 6 - NL I - VR II şartlarına sahip olmalıdır.
- Ürün TS 823'e uygun ve TSEN 200 standartlarında üretilmiş olmalıdır.
- Şok stop flatörlü olmalı , flatör girişi ½ inç olmalıdır.
- Özel PP hammadde ile dayanaklı gövde kapağa uygun olmalıdır.
- Flatör akustik sınıfı 1. Sınıf olmalıdır.
- Ürün ölçüleri en az 490x155x305 mm olmalıdır.

Şenol Yaman
Sorumlu Teknisyen


Niyazi Koc
Sihhi Tesisat Teknisyen


DIŞ DIŞLİ ADAPTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip-3 Malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün -25 derecede PN25 bara dayanımı olmalıdır.
- Ürün kolay kaynak edilebilir, firesiz uygulamaya uygun ve en az 50 yıl kullanılabilir ömrü olmalıdır.
- Ürün -95 derece kullanılabilir olmalı ve 0 derecenin altında buzdan çatlama yapmamalıdır.
- Ürün dıştan dişli 20 mm (1/2 inç) çapında olmalıdır.
- Ürün TS 9937 , TSEN , ISO 15874 , DIN 8077 , DIN 8078 , DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

○ Fenol Kaman
Sorumlu Teknisyen


Niyazi Koc
Sıhhi Tesisat Teknisyeni


İÇ DİŞLİ DİRSEK TEKNİK ŞARTNAME

- Ürün PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip-3 Malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün -25 derecede PN25 bara dayanımı olmalıdır.
- Ürün kolay kaynak edilebilir, firesiz uygulamaya uygun ve en az 50 yıl kullanılabilir ömrü olmalıdır.
- Ürün -95 derece kullanılabilir olmalı ve 0 derecenin altında buzdan çatlama yapmamalıdır.
- Ürün içten dışı 20 mm (1/2 inç) çapında te olmalıdır.
- Ürün TS 9937 , TSEN , ISO 15874 , DIN 8077 , DIN 8078 , DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Senol Kaman
Sorum lu Teknisyen


Niyazi Kog
sihi Tas'et Teknisyen!


PPR KELEPÇE TEKNİK ŞARTNAME

- Ürün PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip-3 Malzemedan üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün -25 derecede PN25 bara dayanımı olmalıdır.
- Ürün kolay montajlanabilir olmalıdır.
- Ürün -95 derece kullanılabilir olmalı ve 0 derecenin altında buzdan çatlama yapmamalıdır.
- Ürün 20 mm (1/2 inç) çapında tekli kelepçe olmalıdır.
- Ürün TS 9937 , TSEN , ISO 15874 , DIN 8077 , DIN 8078 , DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Senol Kaman
Sorumlu Teknisyen


Niyazi Kog
Sihhi Tesisat Teknisyen


DIŞ DIŞLİ DİRSEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip-3 Malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün -25 derecede PN25 bara dayanımı olmalıdır.
- Ürün kolay kaynak edilebilir, firesiz uygulamaya uygun ve en az 50 yıl kullanılabilir ömrü olmalıdır.
- Ürün -95 derece kullanılabilir olmalı ve 0 derecenin altında buzdan çatlama yapmamalıdır.
- Ürün dıştan dişli 20 mm (1/2 inç) çapında dirsek olmalıdır.
- Ürün TS 9937 , TSEN , ISO 15874 , DIN 8077 , DIN 8078 , DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Senol Kaman
Sorumlu Teknisyen


Niyazi Koca
Sihhi Tesisat Teknisyeni


MALZEME LİSTESİ

MALZEME ADI	ADEDİ
20MM PPR KELEPÇE	50 ADET
25 MM PPR KELEPÇE	50 ADET
20X1/2 İÇ DİŞLİ TE	50 ADET
ASMA REZERVUAR	10 ADET
DİŞ DİŞLİ ADAPTÖR	50 ADET
DİŞ DİŞLİ DİRSEK	20 ADET