

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Birim : Satın alma
Sayı : 25
Konu : Görevlendirme Hak.

29.01.2024

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı Soyadı // Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi No:	
Telefon Ve Faks Numarası	
Varsa Elektronik Posta Adresi	
Ödeme Yapılacak Banka Adı ve İBAN No	

İdareimizce 10/01/2024 Tarih ve 233882959 Sayılı Yazıya İstinaden 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesince temini cihetine gidilen 8 Kalem Yapı Malzemesi Alımı işine ait Birim Fiyat Teklif Mektubudur. İlgilenmeniz Halinde 31/01/2024 Saat 10:00 'a kadar E-posta - Fax ve Elden Başvurularınız kabul edilecektir. Teknik Şartnamede Belirtilen belge ve yeterliliklere haiz olmayan teklifler idareimizce kabul edilmeyecek değerlendirme dışı bırakılacaktır. İlgili Yüklenici adı geçen alıma ait teklifini idareimiz onayına sunarken alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabul etmiş sayılır.

1-) Teklifimiz .../.../2024 tarihine kadar geçerlidir

2-) Söz konusu alım işine ait Mal/Malzeme/Cihaz/Hizmeti Siparişin yapılmasını müteakip en geç gün içerisinde işe başlanılacaktır ve gün içerisinde teslim edilecektir

3-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz

4-) Teklif konusu işin tamamını -TL. KDV hariç (.....) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı
1	Şeffaf Silikon	Adet	24		
2	Mastik	Adet	15		
3	Tabanca Köpük	Adet	10		
4	Barel	Adet	30		
5	Pas Sökücü	Adet	20		
6	Panik Bar Kolu	Adet	15		
7	Kapı Hidroliği	Adet	6		
8	Demir Kapı Menteşesi	Adet	20		
TOPLAM					

MASTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip, elastiki, dolgu ve yalıtım amaçlı, beyaz renk ve 280 ml. lik tüplerde üretilmiş silikonize mastik olmalıdır.
- Tek komponentli, kolay uygulanabilir, kuruduktan sonra su geçirmez bir tabak oluşturan, hava şartlarına dayanıklı, uzun süre esnekliğini koruyabilen, yüzeyinde yağ içermeyen, dolgu yapılan yüzeyi etkilemeyen ve boyanabilir olmalıdır.
- Tuğla, beton ve ahşap gibi tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilen, alüminyum ahşap, PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgar ve neme karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 1. Kalite, CE Standartlarında, ISO 9001 belgeli ve TSE Belgeli olmalıdır.
- Mastik beyaz renkte olmalıdır.

İzzet TORKU


Ömer BALIN


Erhan Gaymen


ŞEFFAF SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Estetik restorasyonlarda ışıktta polimerize olan malzemelerin uygulanabilmesi için şeffaf kalıp hazırlanmasında kullanılmalıdır.
- Kozmetik tedaviler için minenin şekillendirilmesini gerektiren çeşitli klinik durumlarda kullanılabilir.
- Pigmentasyon, diestamaların kapatılması, dental rotasyonların düzeltilmesi, kuron kırılmaları, morfolojik diş anomalileri, geçici kuronlar gibi işlemlerde kullanılabilir.
- Silikon şeffaf ve tiksotropik özellikli olmalıdır.
- Polivinilsloksan esaslı olmalıdır.
- Çalışma zamanı 40 saniye, toplam donma süresi en fazla 2,10dk olmalıdır. Bu özellikler kartuş üzerinde de belirtilmelidir.
- Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- Detay reproduksiyonu en az 20 mikron olmalıdır.
- Boyutsal stabilitesi (24 saat) sonra %-0,20'den küçük olmalıdır.
- Shore A final sertliği 70 olmalıdır.
- Hem kartuş hem de paket üzerinde ürünün son kullanma tarihi ile lot numarası bulunmalıdır.
- Ürün güvenirliliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

1776 TUBK

Ömer BALIN

Erhan Güymer

TABANICALI KÖPÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Poliüretan bazlı dolgu ve montaj için uygun olmalıdır.
- Mükemmel yapışma ve yüksek doldurma özelliğine sahip olmalıdır.
- Su geçirmez , küf tutmaz ve çekme yapmamalıdır.
- Köpük kuruduktan sonra üzerinde boyama ve zırparalama gibi işlemler kolaylıkla yapılabilir olmalıdır.
- Ürün tabanca yardımıyla kullanılabilir olmalıdır.
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz bulundurmamalıdır.
- B3 sınıfında ve DIN 4102 standartlarına uygun olmalıdır.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere en az 45 litreye kadar verim alınabilir olmalıdır.

13704 TÖKK

Ömer BALIN

Erhan Güymer

BAREL KİLİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Barel nikel kaplama olmalıdır.
- Pirinç malzemeden üretilmiş nikel kaplama yapılmış 3 adet anahtar ile birlikte olmalıdır.
- TS EN 1303 standartlarına uygun olmalıdır.
- Delinmeye karşı 4 tane çelik pim ile desteklenmiş pirinç ham madde gövdeye sahip bilyalı olmalıdır.
- Özel sinter döküm kamı ve paslanmaz çelikten imal edilmiş yayları bulunmalıdır.
- TSE – ISO – EN 9000 sertifikalarına sahip olmalıdır.
- Minimum 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Minimum 6 pimli omalı ve 90 mm boyuta sahip olmalıdır.
- Tüpteki şifre pimleri çelik ve pirinçten olmalıdır.

İzzet TÜRK


Ömer BALIN


Erhan Güymen


PAS SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Özgöl ağırlığı 22°C'de 800 ± 0.020 olmalıdır.
- Viskozitesi 22°C'de 27.5 ± 1.0 olmalıdır.
- Metale karşı yüksek çekim özelliği olmalıdır.
- Yüzeyleri nemli koşullar altında tamamen kaplamalıdır.
- Nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırmalıdır.
- Paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası çıkarmalıdır.
- Sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırmalıdır.
- Yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplamalıdır.
- Düzenli bir şekilde kullanımda metal yüzeyler üzerinde neme ve diğer pas oluşturuç maddelere karşı koruma sağlamalıdır.
- Gres yağı ve kiri, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen temizlemelidir.
- Çürümeyi önlemelidir.

İzzet TÜRK

Ömer BALIN

Erhan Gaymen

KAPI HİDROLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Uygun kapı ağırlığı minimum 40-65 kg aralığında olmalıdır.
- Korozyona ve eskimeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- Üst derece güvenli ve uzun ömürlü kullanım için uygun olmalıdır.
- Üretim hatalarına karşı garanti kapsamında olmalıdır.
- 1. Kalite malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Standart tip dirsek kollu olmalıdır ve en az 2 kademe hız ayarı olmalıdır.

İzzet TÜRK

Ömer BALIN

Erhan Güymen

PANİK BAR KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gvde kol malzemesi alminyum etial olmalı , boyası Ral 9022 olmalıdır.
- Her kapı yzeyine montaja uygun olmalıdır.
- Saę ve sol kullanıma uygun olmalıdır.
- Kilit sistemi standart ve sadece dıřarıdan aılabilir olmalıdır.
- Srekli geiř iin bar kilitleme zellikli olmalıdır.
- Karřılıęı ve mandal Zamak 5 zelliiinde olmalıdır.
- Yan kapak 1,5 mm ve 6112 sac zelliklerine sahip olmalıdır.
- Oval boru 32x15x1 mm demir olmalıdır.

İzzet TRK

mer BALIN

Erhan Gymer

DEMİR KAPI MENTEŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 18 mm standart mile sahip olmalıdır.
- Menteşe materyali St37 trasmisyon çelik olmalıdır.
- Ürün boyu en az 8 cm olmalıdır.
- Demir kapı ve doğrama kapılarda kullanılmak üzere üretilmiş dayanıklı milden üretilmiş olmalıdır.

İzzet TÜRK


Ömer BALIN


Enhan Güymer
